

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 17 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее по тексту МБДОУ детский сад № 17),

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему МКДОУ детский сад № 17 Перминова Лариса Васильевна

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города

(наименование органа надзорной деятельности)

Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Митюкова М.Н. № 16 от 20.02.2021 года, ст.ст. 6,6.1 Федерального закона от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период проверки 23.03.2021 г. с 10.00 час. до 12.00 час., продолжительность 2 часа, 29.03.2021 г. с 10.00 час. до 12.00 час., продолжительность 2 часа, выездная проверка,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 города Кирово-Чепецка Кировской области по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 23а.

государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору Соловьевым М.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ детский сад № 17 Перминова Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выд.)
1	2	3	4	5
1	Помещения МБДОУ детский сад № 17 не оборудованы эвакуационным освещением.	СНиП II-В.6 <sup>1</sup> раздел 5 п. 4; СНиП 23-05-95* <sup>2</sup> п. 7.1*, п. 7.73, п. 7.74; СП 52.13330.2016 <sup>3</sup> п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3;	01.09.2022г.	

<sup>1</sup> СНиП II-В.6 «Искусственное освещение» (действует с 01.01.1955 г.)



		ФЗ-384 <sup>4</sup> статья 30 часть 12; ФЗ-123 <sup>5</sup> статья 84 часть 1; СНиП 21-01-97* <sup>6</sup> п. 6.22; ППР <sup>7</sup> п. 37		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
 руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
 руководители органов местного самоуправления;  
 собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
 иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Соловьев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

29 марта 2021 г.



МЛП

Предписание для исполнения получил:

✓

*Степ*  
 (подпись)

*Заведующий МБДОУ детского сада № 17  
 Березинская Л.В.*  
 (должность, фамилия, инициалы)

2021 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.

<sup>3</sup> СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*»

<sup>4</sup> Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

<sup>5</sup> Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

<sup>6</sup> СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

<sup>7</sup> "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства Рос-